




PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W LUBLINIE

Lublin, dnia 2023-08-18

20-029 Lublin, ul. Uniwersytecka 12  
tel. 81 532 97 05, faks 81 532 47 23  
psse.lublin@sanepid.gov.pl ePUAP: psse\_lublin

HK.9022.9.291.2023.EK

Egz. Nr 1



**Przedsiębiorstwo Komunalne  
NAŁĘCZ Sp. z o.o.  
ul. Bełżycka 77  
24-220 Niedzwica Duża**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie działając w oparciu o art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r., poz. 338), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r., poz. 537), na podstawie sprawozdań z pobierania i badań Nr SB/99024/08/2023, Nr SB/99327/08/2023 z dnia 14.08.2023 r., sporządzonych przez Laboratorium SGS Polska Sp. z o. o. ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna, wody pobranej w dniu 09.08.2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Niedzwica Kościelna gm. Niedzwica Duża w punktach kontrolnych: Szkoła Podstawowa w Niedzwicy Kościelnej ul. Lipowa 26, hydrofornia Niedzwica Kościelna

**stwierdza przydatność wody do spożycia.**

W zakresie badanych parametrów woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 w części A tabela 1, w części B, w części C tabela 1, tabela 2, w części D tabela 1, tabela 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Należy jednak nadmienić, iż w badanej próbce wody Nr SB/99327/08/2023 z dnia 14.08.2023 r., stwierdzono zniżenie wartości parametru chemicznego magnez na poziomie  $2,93 \pm 0,30$  mg/l, dla którego wartość parametryczna wynosi 7-125 mg/l. Obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) nie nakłada obowiązku uzupełniania minimalnej zawartości magnezu przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne. Ponadto zawartość tego parametru jest związana z warstwami wodonośnymi o niskiej zawartości magnezu. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie zwraca uwagę, iż należy monitorować ten parametr w ramach kontroli wewnętrznej.

Zastępca Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Lublinie

Aneta Grabek

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa

Do wiadomości:

3. Wójt Gminy Niedzwica Duża ul. Lubelska 30, 24-220 Niedzwica Duża

## KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanego *RODO*, informujemy, że:

- 1) Administratorem danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie, dalej zwany *Administratorem*, z **siedzibą w Lublinie ul. Uniwersytecka 12, 20-029 Lublin**;
- 2) Inspektor ochrony danych jest dostępny pod adresem e-mail: [iod@psse.lublin.pl](mailto:iod@psse.lublin.pl);
- 3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. h *RODO*, w związku z przepisami *Kodeksu postępowania administracyjnego*;
- 4) Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
- 5) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych;
- 6) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
- 7) Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  - a) dostępu do danych osobowych Panią/Pana dotyczących,
  - b) sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  - c) żądania od *Administradora* ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 1 *RODO*;
- 8) Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
  - a) żądania usunięcia danych osobowych,
  - b) żądania przenoszenia danych osobowych,
  - c) wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych;
- 9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul Stawki 2;
- 10) Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również nie podlegają profilowaniu. Niniejsze nie dotyczy przetwarzania danych osobowych dotyczących osób prawnych, w szczególności przedsiębiorstw będących osobami prawnymi, w tym danych o firmie i formie prawnej oraz danych kontaktowych osoby prawnej.